

4/2022

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce

- Obchodní firma: LUNA PLAST, a.s.
- Sídlo: Hořín 93, 276 01 Mělník
- IČ: 255 46 945, zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 6016

Výrobek

- Název: **Trubky z HDPE100**
- Typ: **HDPE100** pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě, tlakové a podtlakové kanalizace

Sabic Vestolen A 6060R 10000, BorSafe HE3490-LS, Sabic P6006AD black, Finathene XS 10 B
HOSTALEN CRP 100 black, ELETX TUB 121

určené pro pokládku do pískového lože, tř. těžitelnosti zeminy R6 –R2 dle ČSN 73 6133

Tlakové trubky z HDPE100 jsou vhodné pro použití na rozvody podzemních požárních vodovodů za dodržení všech platných souvisejících norem pro pokládku i s využitím elektrotvarovek s certifikátem FM Global

- Varianty: d 20 mm - d 500 mm, PN 6 – PN 25

Seznam použitých předpisů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

- Obchodní firma: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
- Sídlo: třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín-Louky
- IČ: 479 10 381 zapsáno u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 1002
- Číslo autoriz. osoby: AO 224
- Certifikát č. 05 0364 V/AO/i ze dne 21.6.2021
- Závěrečný protokol č.j. 793501927/2021 ze dne 21.6.2021
- Hodnocení výluhových testů provedl dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, protokol o požadavcích na výrobky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou č. 64376/2021 ze dne 8.12. 2021.

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (případně výrobcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mělníku dne 3.1. 2022

Jméno odpovědné osoby:

Petr Novotný – předseda představenstva



Podpis odpovědné osoby: