




TECHNICKÝ LIST VÝROBKU




Výrobce:	LUNA PLAST a.s. Mělník
Obchodní název:	EC PAS1075
Popis:	Koextrudované třívrstvé potrubí s vnější a vnitřní ochranou vrstvou z materiálu PE100RC
Struktura trubky:	1. vrstva (vnější) – 10% jmenovité síly stěny z materiálu PE100RC (modrá) 2. vrstva (střední) – z materiálu PE100RC (černá) 3. vrstva (vnitřní) – min. 3 mm, z materiálu PE100RC (modrá)
Materiál:	1. vrstva: Borsafe HE3494-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue 2. vrstva: HOSTALEN CRP 100 RESIST CR black, SABIC Vestolen A Rely5922R 10000 ELTEX TUB 121 N6000, ELTEX TUB 121 N9000, TOTAL XRC 20B 3. vrstva: Borsafe HE3494-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue
Tlaková třída:	PN10, PN16
Pokládka:	bezvýkopová pokládka a sanace, otevřená pokládka bez pískového lože, relining, frézování, pluhování, řízené vrtání, berstlining, třída těžitelnosti hornin I. až III. je stanovena normou ČSN 73 61 33
Aplikace:	tlakové rozvody pitné vody (W)
Rozměry:	PN10 od 140 mm do 500 mm PN16 od 90 mm do 500 mm
Balení:	návin 100 m tyče 6/12 m
Certifikace:	ITC a.s. Zlín, DVGW, SKZ, DIN CERTCO BERLIN, PAS1075 číslo certifikátu P1R0606, P1R0607
Norma:	ČSN-EN 12201-2
Klasifikace dle PAS1075:	TYP 2
Montáž potrubí:	potrubí EC PAS1075 lze spojovat běžnými způsoby – mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek



Kontakt:

Luna Plast a.s.
276 01 Mělník
tel.: +420 315 626 322
info@lunaplast.cz
www.lunaplast.eu

 LUNA PLAST a.s.
Havlíkova 93, 276 01 Mělník
výkonný ředitel společnosti
www.lunaplast.eu 20.04.2020 IČ CZ25546945 ④